



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

«26» марта 2021г.
(дата составления акта)
«14» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 42

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 37/1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 42 от «01» марта 2021 г. проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» марта 20 21 г.
с «11» час. «30» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «30» мин.

«26» марта 20 21 г.
с «14» час. «00» мин. до «14» час. «30» мин. Продолжительность «00» час. «30» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня, «02» часа «00» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 13 час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«02» марта 2021 года и.о. заведующей Синельникова Я.И. ✓
(фамилии инициалы, подпись, дата)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внут-
ренней службы Кильдюшев Алексей Сергеевич

При проведении проверки присутствовали и.о. заведующей Синельникова Яна Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар-	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших

		ной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение в музыкальном зале)	п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» <i>дверей с классом опасности EI 30</i> <i>дверей</i> <i>не в двери</i>	<u>Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»</u>
2.	В здании детского сада предел огнестойкости двух дверей, ведущих в пищеблок менее установленных требований (EI-30) <i>проем в д.в</i> <i>и окна в коридоре</i>	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 14.02.2020)	<u>Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»</u>
3.	На объекте защиты отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения "ВПВ", обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». <i>указатели "стрелки"</i> <i>по направлению к</i> <i>пост. противопож.</i> <i>хорошо видно таблички</i> <i>дверей</i>	<u>Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»</u> <i>10 м</i> <i>5 м</i>
4.	На пути эвакуации из медицинского блока на улице расположены различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации	п.п. б) п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) "О противопожарном режиме"	<u>Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»</u>



МЧС РОССИИ

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску - Камчатскому

ПРОТОКОЛ № 51

об административном правонарушении

«26» марта 2021 г.

г. Петропавловск – Камчатский

Я, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Кильдюшев Алексей Сергеевич руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»;
2. Юридический адрес, расположен в Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 37/1;
3. Адрес расположения г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 37/1;
4. Номер регистрационного документа ОГРН 1024101032372 ИНН 4100018111 КПП 410101001
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому;
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Бодрикова Ирина Васильевна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица Приказ от 14.06.2012 г. № 385-к
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт 3015 № 549340, отделом УФМС России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 19.12.2015 года, к.п. 410-001

(Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда. Указывается дата, адрес, место совершения, статья КоАП РФ)

«16» марта 2021 г. в «14» часов «30» минут в ходе проведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому плановой выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 37/1 нарушило требования пожарной безопасности,

а именно:

1. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение в музыкальном зале) п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) "О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. В здании детского сада предел огнестойкости двух дверей, ведущих в пищеблок менее установленных требований (EI-30) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130 Свод правил. "Системы противопожарной

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 14.02.2020);

3. На объекте защиты отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения "ВПВ", обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. На пути эвакуации из медицинского блока на улицу расположены различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации п.п. б) п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «О противопожарном режиме».

за что предусмотрена административная ответственность по **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Законному представителю юридического лица Бодриковой Ирине Васильевне

права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников - разъяснены и им поняты.



Русским языком владею в полном объеме,
в услугах переводчика не нуждаюсь


_____ (подпись)

И.В. Бодрикова
(Ф.,И.,О.)

Согласен

(согласен или не согласен с протоколом, к протоколу прилагаются перечень документов)

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол _____
(подпись)

И.В. Бодрикова
(Ф.,И.,О.)

Подпись лица, составившего протокол _____
(подпись)

А.С. Кильдюшев
(Ф.,И.,О.)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Административное дело в отношении юридического лица Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида» передано на рассмотрение ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому

Копию протокола получил(а) 
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, дата подписания)


(ФИО)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
капитан внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Шендрик К.Л.

(подпись)